

**ОТЧЕТ по содержанию и ремонту МКД-2014 год**

ул. Энергетиков д.7

**Содержание МКД:****ООО  
«УКД»****При проведении технических осмотров и обходов (обследований):**

устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена
устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего
водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и
очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующей арматуре, вентиляй,
задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)
вывоз ТБО и КГМ
обслуживание ИТП
техническое обслуживание лифтового хозяйства
техническое обслуживание системы дымоудаления и пожаротушения
устранение неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования
прочистка канализационного лежака
проверка исправности канализационных вытяжек
проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах
частичный ремонт кровли
проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводки
При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:
а) ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
б) укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-
измерительными приборами;
в) восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных и чердачных помещениях;
г) ремонт кровли;
д) остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
е) замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных
помещениях;
ж) установка пружин или доводчиков на входных дверях;
з) ремонт, утепление и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;
и) ремонт труб наружного водостока;
к) устранение причин подтапливания подвальных помещений.
Санитарное содержание придомовых территорий:
а) уборка в зимний период:
- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;
- посыпка территорий против гололедными материалами - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
б) уборка в теплый период:
- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;
- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;
- промывка урн - 1 раз в месяц;
- уборка газонов - 1 раз в сутки;
- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;
- поливка газонов, зеленых насаждений - 2 раза в сезон;
- уборка контейнерных площадок - 1 раз в сутки;
- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;
- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;
- протирка указателей - 5 раз в год.



<p>Санитарное содержание лестничных клеток:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) влажное подметание лестничных площадок и маршей:</li> <li>- нижних трех этажей - 6 дней в неделю;</li> <li>- выше третьего этажа - 2 раза в неделю, в домах с лифтами - 1 раз в неделю;</li> <li>- влажное подметание перед загрузочными клапанами мусоропроводов - 6 дней в неделю;</li> <li>б) мытье лестничных площадок и маршей - 2 раза в месяц, в домах с лифтами - 1 раз в месяц;</li> <li>в) влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабин лифтов - 2 раза в месяц;</li> <li>г) мытье окон - 2 раза в год;</li> <li>д) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;</li> <li>е) влажная протирка подоконников, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.</li> </ul>																													
<p>Обслуживание мусоропроводов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- профилактический осмотр мусоропроводов - 2 раза в месяц;</li> <li>- мойка нижней части ствола и шабера мусоропровода, очистка и дезинфекция всех элементов мусоропровода, дезинфекция мусоросборников - один раз в месяц;</li> <li>- удаление мусора из мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер, мойка сменных мусоросборников - 6 дней в неделю;</li> <li>- устранение засоров - по мере необходимости.</li> </ul>																													
<p>Технические осмотры и планово-предупредительный ремонт в соответствии с утвержденным графиком и учетом периодичности. Круглосуточное функционирование аварийно-диспетчерской службы.</p>																													
<p><b>Текущий ремонт за 2014 год</b></p> <p><b>Конструктивные элементы здания (общестроительные работы)</b></p> <table border="1"> <tr><td>Регулировка дверных доводчиков</td></tr> <tr><td>Замена дверных доводчиков</td></tr> <tr><td>Установка информационных щитов</td></tr> <tr><td>Регулировка дверных доводчиков</td></tr> <tr><td>Ремонт дверей на проходных лоджиях</td></tr> <tr><td>Восстановление накладок ПВХ на перила</td></tr> <tr><td>Окраска кабины лифта</td></tr> <tr><td>Ремонт дверей на проходных лоджиях</td></tr> <tr><td>Установка пружин на дверях в МОП</td></tr> <tr><td>Окраска стен в МОП 1-го этажа, дверей</td></tr> <tr><td>Окраска плинтусов в МОП</td></tr> <tr><td>Ремонт керамических плиток в полах</td></tr> </table> <p><b>Отопление</b></p> <table border="1"> <tr><td>Смена кранов. Диаметр прохода 15 мм</td></tr> <tr><td>Смена внутренних трубопроводов диаметром: до 32 мм</td></tr> <tr><td>Переборка соединений сгон-гайка-муфта</td></tr> <tr><td>Ремонт теплоизоляции на трубопроводе (подвал)</td></tr> </table> <p><b>Водоснабжение и водоотведение</b></p> <table border="1"> <tr><td>Смена кранов. Диаметр прохода 15 мм</td></tr> <tr><td>Смена кранов. Диаметр прохода 25 мм с американкой</td></tr> <tr><td>Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм</td></tr> <tr><td>Переборка соединений сгон-гайка-муфта</td></tr> <tr><td>Установка раковины в комнате для уборщицы</td></tr> <tr><td>Ремонт теплоизоляции на трубопроводе (подвал)</td></tr> </table> <p><b>Электрооборудование</b></p> <table border="1"> <tr><td>Ремонт светильников люминесцентных ламп (замена стартеров)</td></tr> <tr><td>Смена ламп накаливания</td></tr> <tr><td>Смена ламп люминесцентных</td></tr> <tr><td>Смена ламп энергосберегающих</td></tr> <tr><td>Снятие показаний счетчиков эл. энергии МОП вводных, субабонентов</td></tr> </table> <p><b>Массовая порча общего имущества</b></p> <table border="1"> <tr><td>Поломаны двери переходных лоджий - 13 шт. (подъезд №2,3) 05.03.14г.</td></tr> <tr><td>Разбиты стекла в переходных дверях - 11шт. (подъезд №2,3) 04.03.14г.</td></tr> </table>	Регулировка дверных доводчиков	Замена дверных доводчиков	Установка информационных щитов	Регулировка дверных доводчиков	Ремонт дверей на проходных лоджиях	Восстановление накладок ПВХ на перила	Окраска кабины лифта	Ремонт дверей на проходных лоджиях	Установка пружин на дверях в МОП	Окраска стен в МОП 1-го этажа, дверей	Окраска плинтусов в МОП	Ремонт керамических плиток в полах	Смена кранов. Диаметр прохода 15 мм	Смена внутренних трубопроводов диаметром: до 32 мм	Переборка соединений сгон-гайка-муфта	Ремонт теплоизоляции на трубопроводе (подвал)	Смена кранов. Диаметр прохода 15 мм	Смена кранов. Диаметр прохода 25 мм с американкой	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм	Переборка соединений сгон-гайка-муфта	Установка раковины в комнате для уборщицы	Ремонт теплоизоляции на трубопроводе (подвал)	Ремонт светильников люминесцентных ламп (замена стартеров)	Смена ламп накаливания	Смена ламп люминесцентных	Смена ламп энергосберегающих	Снятие показаний счетчиков эл. энергии МОП вводных, субабонентов	Поломаны двери переходных лоджий - 13 шт. (подъезд №2,3) 05.03.14г.	Разбиты стекла в переходных дверях - 11шт. (подъезд №2,3) 04.03.14г.
Регулировка дверных доводчиков																													
Замена дверных доводчиков																													
Установка информационных щитов																													
Регулировка дверных доводчиков																													
Ремонт дверей на проходных лоджиях																													
Восстановление накладок ПВХ на перила																													
Окраска кабины лифта																													
Ремонт дверей на проходных лоджиях																													
Установка пружин на дверях в МОП																													
Окраска стен в МОП 1-го этажа, дверей																													
Окраска плинтусов в МОП																													
Ремонт керамических плиток в полах																													
Смена кранов. Диаметр прохода 15 мм																													
Смена внутренних трубопроводов диаметром: до 32 мм																													
Переборка соединений сгон-гайка-муфта																													
Ремонт теплоизоляции на трубопроводе (подвал)																													
Смена кранов. Диаметр прохода 15 мм																													
Смена кранов. Диаметр прохода 25 мм с американкой																													
Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм																													
Переборка соединений сгон-гайка-муфта																													
Установка раковины в комнате для уборщицы																													
Ремонт теплоизоляции на трубопроводе (подвал)																													
Ремонт светильников люминесцентных ламп (замена стартеров)																													
Смена ламп накаливания																													
Смена ламп люминесцентных																													
Смена ламп энергосберегающих																													
Снятие показаний счетчиков эл. энергии МОП вводных, субабонентов																													
Поломаны двери переходных лоджий - 13 шт. (подъезд №2,3) 05.03.14г.																													
Разбиты стекла в переходных дверях - 11шт. (подъезд №2,3) 04.03.14г.																													


Главный инженер

ООО "УК Лесной городок"

Ведущий инженер

ООО "УК Лесной городок"

31.03.2015



Белов А.С.

Миколенко В.С.

